

國立台灣工藝研究發展中心

地址:239 新北市鶯歌區鳳鳴路 160 號 TEL:(02)2670-5308#23 FAX:(02)2670-5792

委託試驗報告

委託廠商: 聲綸實業有限公司
聯絡人: 陳聲元先生/小姐
電話: (03)3675515/0988-867217
樣品名稱: 射出丁掛陶磚 6x24x0.9cm
送樣日期: 107 年 06 月 01 日
實驗日期: 107 年 06 月 05 日
適用標準: CNS 9737
實驗室: 鶯歌中心化學實驗室



檢驗項目	國家標準	檢驗結果
1. 尺度		
1.1 長度	240.0mm ± 2.4mm	240.5 mm 符合
1.2 寬度	60.0mm ± 1.6mm	60.9 mm 符合
1.3 厚度	9.0mm ± 1.2mm	9.3 mm 符合
2. 吸水率	50.0%以下 Ⅲ類約與舊規格之陶質面磚相當	7.63 % 符合
3. 莫氏硬度		7~8
4. 翹曲	面翹曲 ± 1.6mm	+0.71mm 符合
	扭曲 1.2mm 以下	0.11mm 符合
	側翹曲 ± 1.6mm	+0.11mm 符合

註 1. 本報告只對所送樣品負責。

2. 本報告只供參考，不得做為廣告或商業用途。

承辦人

副研究員沈俊良

日期 107 年 06 月 08 日