

國立臺灣工藝研究發展中心委託試驗報告書

產品名稱	仿古藝術陶質地磚 300×300×12 mm	委託廠商	聲綸實業有限公司
聯絡人	陳聲元 先生	電話	0988-867-217
適用標準	CNS 9737	實驗日期	107 年 05 月 03 日
檢驗項目	國家標準	檢驗結果	
1. 尺度			
1.1 長度	300mm ± 1.3mm	300.6 mm	符合
1.2 寬度	300mm ± 1.3mm	300.9 mm	符合
1.3 厚度	12mm ± 0.5mm	11.7 mm	符合
2. 翹曲	± 1.0mm	(+)0.2mm	符合
3. 尺度收縮	± 1.2mm 以下	0.91mm	符合
4. 吸水率	50%以下(III類-舊規格陶瓷面磚)	6.76%	符合
5. 抗折強度	102 kgf/cm ² 以上	158 kgf/cm ²	符合
6. 耐藥品性 (HCl、KOH)	切割面、非切割面、表面 1. 不認定有變化(A級) 2. 僅認定切割面有變化(B級) 3. 認定切割面、非切割面、表面 有變化(C級)	A	

註 1. 本報告只對所送樣品負責。

2. 本報告只供參考，不得做為廣告或商業用途。



發證單位：國立台灣工藝研究發展中心
鶯歌多媒材中心

聯絡地址：新北市鶯歌區鳳鳴路 160 號

聯絡電話：(02) 26705308 分機 23

中華民國 一 百 零 七 年 五 月 三 日