


# 國立台灣工藝研究發展中心

地址:239 新北市鶯歌區鳳鳴路 160 號 TEL:(02)2670-5308#123 FAX:(02)2670-5792

## 委託試驗報告

委託廠商: 聲綸實業有限公司  
聯絡人: 陳聲元先生/小姐  
電話: (03)3675577/(03)3675515  
樣品名稱: 仿古藝術陶質地磚 30\*30\*1.1cm  
送樣日期: 112年5月29日  
實驗日期: 112年5月30日  
適用標準: CNS 9737  
實驗室: 鶯歌中心化學實驗室



檢驗項目	國家標準	檢驗結果
1. 尺度		
1.1 長度	300.0mm ± 1.4mm	300.0mm 符合
1.2 寬度	300.0mm ± 1.4mm	301.0mm 符合
1.3 寬度	11.0mm ± 0.5mm	11.3mm 符合
2. 翹曲		
2.1 面翹曲	± 1.0mm	0.68mm 符合
2.2 邊翹曲	± 1.0mm	0.53mm 符合
2.3 側翹曲	± 1.6mm	0.84mm 符合
3. 尺度收縮不齊	1.4mm 以下	0.18mm 符合
4. 吸水率	(a) Ia類(0.5%以下)。 (b) Ib類(3.0%以下)。 (c) II類(10.0%以下)。 (d) III類(50.0%以下)。	0.47%
5. 抗彎強度		104.38kgf/cm <sup>2</sup>
6. 耐藥品性 (HCl、KOH)	切割面、非切割面、表面 1. 不認定有變化(A級) 2. 僅認定切割面有變化(B級) 3. 認定切割面、非切割面、表面 有變化(C級)	A級

註 1. 本報告只對所送樣品負責。

2. 本報告只供參考, 不得做為廣告或商業用途。

承辦人

副研究員沈俊良

日期 112年06月01日